平成 19 年新潟県中越沖地震における被災状況等について

地震発生: 平成 19 年 7 月 16 日午前 10 時 13 分頃 規 模: マグネチュード 6.8 震度 6 強

[日協関係]

<一次基地>

新日本石油ガス新潟ターミナル(新潟県北蒲原郡聖籠町東港 2-1624-3)
P45, 000×1 B45, 000×1 計 90, 000
設備等の被害なし、点検後出荷開始。
帝国石油(新潟県上越市大潟区渋柿浜 535)
設備停止中・7月17日以降再開予定。
エスケイ産業(見附市葛巻 2-5-35)
設備等の被害なし、明朝より出荷開始。
三井石油・七尾製造所(七尾市三室町 150 部 29)
P29, 700×1 B29, 700×1 計 59, 400
設備等の被害なし、占権後出荷関始

<二次基地(中継基地)>

下記ターミナルは全て設備等の被害なし、点検後出荷開始。

- □ アストモスエネルギー・金沢油槽所(金沢市)
- □ 連合液化ガスターミナル・金沢基地(金沢市)

[卸協関係]

充填所 新潟県 65か所 長野県 68か所 7月16日午後17時00分現在、2県における充填所については、充填所設備からのガス 漏えいはなし。

[日連関係]

新潟・長野県の消費者被害・被災状況は調査中であるが、17時現在事故情報はない。

[スタ協関係]

LPG スタンド 新潟県 40か所 長野県 42か所 7月16日午後17時00分現在、2県におけるスタンドについては、設備からのガス 漏えいはなし。

以 上