

2007.7.18 14:00

日本LPガス協会

新潟県中越沖地震における被災状況等について

(第3報)

地震発生：平成19年7月16日午前10時13分頃

規模：マグニチュード6.8 震度6強

[日協関係]

<一次基地>

- 新日本石油新潟ターミナル（新潟県北蒲原郡聖籠町東港2-1624-3）
P45,000×1 B45,000×1 計90,000
設備等の被害なし、通常出荷。
- 帝国石油（新潟県上越市大潟区渋柿浜535）
7月17日生産再開・18日より通常出荷体制。
- エスケイ産業（見附市葛巻2-5-35）
設備等の被害なし、通常出荷。
- 三井液化ガス・七尾製造所（七尾市三室町150部29）
P29,700×1 B29,700×1 計59,400
設備等の被害なし。通常出荷。

<二次基地（中継基地）>

下記ターミナルは全て設備等の被害なし、通常出荷開始。

- アストモスエネルギー・金沢油槽所（金沢市）
- 連合液化ガスターミナル・金沢基地（金沢市）

[卸協関係]

充填所 新潟県 65か所 長野県 68か所

7月18日14時00分現在、2県における充填所については、充填所設備からのガス漏れいはなし。

[日連関係]

	被災前供給件数	当該販売事業所数	被災状況
新潟県	10,503件	47	事故情報なし
長野県	3,800件	4	事故情報なし

* 供給件数及び事業所数は震度6弱以上の地域。

7月18日14時00分現在、事故情報はないが、引き続き調査中。

[スタ協関係]

LPGスタンド 新潟県 40か所 長野県 42か所

7月18日14時00分現在、2県におけるスタンドについては、設備からのガス漏れいはなし。

以上

